採水個所			川西浄水場	石神浄水場	門入浄水場	平砕水源地	津田支所	小田ふれあいプラザ	川田製麺	大末加圧ポンプ場
旧町名			志度町	長尾町	寒川町	大川町	津田町	志度町	長尾町	寒川町
採水日			H29.10.4	H29.10.3	H29.10.4	H29.10.3	H29.10.4	H29.10.4	H29.10.3	H29.10.4
種別			水道水	水道水	水道水	水道水	水道水	水道水	水道水	水道水
検査項目	単位	基準値	検査結果							
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌群	－	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	6.9 mg/L	7.9 mg/L	10.0 mg/L	3.8 mg/L	14.8 mg/L	6.7 mg/L	6.2 mg/L	4.2 mg/L
TOC（全有機炭素）	mg/L	3mg/L以下	0.6 mg/L	1.1 mg/L	1.3 mg/L	0.4 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.4 mg/L
pH値	－	5.8～8.6	7.5（24℃）	7.4（25℃）	7.5（24℃）	7.7（25℃）	7.3（24℃）	7.6（24℃）	7.6（26℃）	7.7（24℃）
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	0.5 度未満	0.6 度	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
濁度	度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
気温	℃	－	21.5 ℃	22.8 ℃	21.0 ℃	22.8 ℃	21.0 ℃	23.8 ℃	23.2 ℃	21.7 ℃
水温	℃	－	22.4 ℃	21.3 ℃	24.6 ℃	22.6 ℃	23.5 ℃	23.6 ℃	25.2 ℃	23.0 ℃
残留塩素	mg/L	0.1mg/L以上	0.6 mg/L	0.4 mg/L	0.8 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.6 mg/L
判定結果（水道法水質基準）			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

採水個所			槇川ポンプ場	二番自治会館	王子水源地	田面ポンプ場	砕石ポンプ場	道の駅 （津田の松原）	北羽立消防屯所	西畑水源地
旧町名			長尾町	寒川町	大川町	大川町	大川町	津田町	津田町	津田町
採水日			H29.10.3	H29.10.4	H29.10.3	H29.10.3	H29.10.3	H29.10.4	H29.10.4	H29.10.4
種別			水道水	水道水	水道水	水道水	水道水	水道水	水道水	水道水
検査項目	単位	基準値	検査結果							
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	1 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌群	－	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.8 mg/L	9.4 mg/L	5.4 mg/L	5.5 mg/L	3.9 mg/L	14.8 mg/L	20.0 mg/L	14.6 mg/L
TOC（全有機炭素）	mg/L	3mg/L以下	0.5 mg/L	1.2 mg/L	0.3 mg/L未満	0.3 mg/L未満	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.7 mg/L	0.5 mg/L
pH値	－	5.8～8.6	7.8（24℃）	7.5（25℃）	7.0（26℃）	6.9（24℃）	7.7（25℃）	7.4（25℃）	7.2（24℃）	7.3（25℃）
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	0.5 度未満	0.6 度	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
濁度	度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
気温	℃	－	22.2 ℃	21.9 ℃	22.2 ℃	22.8 ℃	23.0 ℃	22.0 ℃	20.1 ℃	16.8 ℃
水温	℃	－	21.8 ℃	26.8 ℃	20.7 ℃	20.0 ℃	23.1 ℃	24.1 ℃	23.6 ℃	24.4 ℃
残留塩素	mg/L	0.1mg/L以上	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.6 mg/L
判定結果（水道法水質基準）			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

採水個所			川北水源地	志度長行配水池	新平尾配水池	六番配水池	長尾長行配水池	隠谷配水池	名配水池	
旧町名			津田町	志度町	大川町	志度町	長尾町	津田町	長尾町	
採水日			H29.10.4	H29.10.4	H29.10.3	H29.10.4	H29.10.3	H29.10.4	H29.10.3	
種別			水道水	水道水	水道水	水道水	水道水	水道水	水道水	
検査項目	単位	基準値	検査結果							
一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	
大腸菌群	－	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	20.0 mg/L	4.0 mg/L	3.8 mg/L	4.4 mg/L	4.3 mg/L	3.9 mg/L	3.8 mg/L	
TOC（全有機炭素）	mg/L	3mg/L以下	0.6 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	
pH値	－	5.8～8.6	7.0（25℃）	7.7（24℃）	7.7（25℃）	7.8（24℃）	7.7（25℃）	7.6（24℃）	7.7（24℃）	
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	
濁度	度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	
気温	℃	－	20.3 ℃	20.7 ℃	22.5 ℃	21.8 ℃	23.0 ℃	21.1 ℃	23.0 ℃	
水温	℃	－	23.2 ℃	24.4 ℃	23.3 ℃	23.1 ℃	24.3 ℃	22.1 ℃	21.0 ℃	
残留塩素	mg/L	0.1mg/L以上	0.7 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.4 mg/L	
判定結果（水道法水質基準）			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	