

質問事項に対する回答

業務名：さぬき市公共施設一括LED化業務

NO	該当資料名	質問事項	回答内容
1	実施要領	9 参加表明書等の提出 NO2 会社概要書（様式第3号）、NO3 業務実績調書（様式第4号）及びNO5 市町村民税に滞納がないことが分かる書類は、代表企業のみ書類を提出するとの認識でよろしいか。	お見込みのとおり。
2	仕様書	7 LED照明器具の仕様（2）② 照明器具については、角度可変ができる構造を有していること。とありますが、構造を有するのはグラウンドに使用する投光器だけの認識で問題ないでしょうか。	お見込みのとおり。
3	仕様書	9 完成図書及び完成図 提出物 照明器具台帳、照明器具配置図及び姿図とありますが、配置図に関しては提供いただいた図面を修正する認識であります。新たに図面を作成することは不要との認識で問題ないでしょうか。	お見込みのとおり。
4	仕様書	7 LED照明器具の仕様（2）④ 学校施設の照度については、学校環境衛生管理マニュアル（平成30年度改訂版）に基づき各室ごとに照度設定を行うこと、と記載がございます。その内グラウンド照明はどの競技の明るさを基準にすればよいでしょうか。	軟式野球、ソフトボール、サッカーの練習、レクリエーションでの使用を基準としてください。
5	仕様書	既設のグラウンドに対し、お示しいただいている公共品番では津田小学校だけでなく複数の施設で照度不足の懸念があります。その場合スペックアップが必要になると思われますが、対応に当たり相応の追加予算は認めていただけるのでしょうか。	照度不足が生じないスペックでの提案をお願いしますが、現時点での追加予算は予定していません。
6	仕様書	グラウンド照明について、照明灯の交換となっておりますが、照明灯を取り付ける台座金具及びケーブル等の劣化が見られる場合、交換費用について追加予算は認められるのでしょうか。	別途協議のうえ対応します。